

Rypin dn. 01.07.2021 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania: „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji”

Na podstawie ust. 6 Zapytania ofertowego udzielam wyjaśnień treści zapytania ofertowego do pytania, które wpłynęło 30 czerwca 2021 r. w poniższym zakresie:

Pytanie nr 1 – „...Zamawiający wskazał ... wymogi w zakresie zastosowanego materiału, z którego wykonany ma być rękaw, a także żywic jaką ma być nasączony i sposobu utwardzania opisując m.in. we wskazanych dokumentach:

W pkt. 1.2) Wymogi materiałowe, iż rękaw musi spełniać wszystkie z opisanym wymaganiami w tym w szczególności:

- f) moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - średnia wartość nie mniejsza niż $E_d > 20500 \text{ N/mm}^2$,
- g) sztywność obwodowa S powinna być wg PN-EN 1228 nie mniejsza niż 4 kN/m^2 ,
- j) odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,
- m) krótkotrwała wzdluzna wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000,
- n) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,28 potwierdzony badaniami,

Wskazujemy, że tak sformułowane wymagania dotyczące rękawa naruszają zasadę równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu, bowiem ww. kryteria spełnia wyłącznie jeden producent (!). W ten sposób Wykonawcy zmuszeni są skorzystać z oferty tylko tego właśnie producenta, co oczywiście wpływa na treści przygotowywanej oferty i ogranicza zasadę konkurencyjności. Wykonawcy mogliby bowiem skorzystać z ofert innych producentów dostępnych na rynku, których produkty są równoważne w stosunku do produktów tego wyłącznego producenta. W tym przypadku oferty sporządzane przez Wykonawców mogłyby zostać przygotowane i skalkulowane w zupełnie inny sposób. Aktualne zaś wytyczne przedstawione przez Zamawiającego wpływają w sposób oczywisty na swobodę działań Wykonawców narzucając im wyłącznie produkty jednego producenta. W ten sposób Zamawiający za pewno nieświadomie doprowadził do sytuacji, w której Wykonawcy zmuszeni są skorzystać z oferty tylko tego właśnie producenta, co oczywiście wpływa na treści przygotowywanej oferty i ogranicza zasadę konkurencyjności. Wykonawcy mogliby bowiem skorzystać z ofert innych producentów dostępnych na rynku, których produkty są równoważne w stosunku do produktów tego wyłącznego producenta i spełniają wytyczne przedmiotowych norm m.in. PN-EN ISO 11296-4. W tym przypadku oferty sporządzane przez Wykonawców mogłyby zostać przygotowane i skalkulowane w zupełnie inny sposób. ...

Wobec powyższego wnosimy o dokonanie zmian parametrów technicznych i dopuszczenie zastosowania materiału – rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV nasączonego żywicą poliestrową o następujących parametrach:

1. Jako parametru wiodącego: sztywności obwodowej krótkoterminowej rękawa nie mniejsza niż 4,0kN/m²

2. o module sprężystości wykładziny (krótkoterminowy) co najmniej E>12000 N/mm² wg PN-EN ISO 178

Jednocześnie wnosimy o usunięcie współczynnika redukcji A i oraz współczynnika ścieralności jako parametrów charakteryzujących dany materiał lub, ewentualnie, ustalenie współczynnika redukcji A na poziomie 1,35 i współczynnika ścieralność nie wyższego niż 0,15mm.

Produkty o wskazanych parametrach są równoważne w stosunku do produktów o parametrach określonych przez Zamawiającego. Dokonanie, więc wnioskowanej zmiany nie wpłynie na cel przedmiotowego postępowania, który także zostanie osiągnięty. Jednocześnie jednak zachowana zostanie zasada konkurencyjności. ...”

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganych parametrów technicznych rękawa poprzez ich obniżenie. Z wiedzy i wieloletniego doświadczenia Zamawiającego wynika, że opisany materiał w żaden sposób nie ogranicza kręgu wykonawców. **Materiał ten jest ogólnie dostępny i używany w sposób ciągły przez wielu Wykonawców w Polsce.** Zamawiający ma bardzo dobre doświadczenia z tego typu rękawami. W interesie odbiorców usług Zamawiającego jest osiągnięcie efektu polegającego na stosowaniu materiałów o odpowiedniej jakości zapewniających wieloletnią bezawaryjną pracę kanałów po wykonaniu renowacji. Zamawiający posiada wiedzę, iż bezwykopową rekonstrukcję kanalizacji można wykonać z innych materiałów i technologii natomiast celem Zamawiającego jest udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny **pozwalający na: najlepszą jakość** dostaw, usług, oraz robót budowlanych, **uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację,** oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. Zamawiający dokonując analizy potrzeb i wymagań przedmiotu zamówienia bierze pod uwagę zarówno koszty bezpośrednie związane z inwestycją, ale także przyszłe koszty eksploatacji przyjętego rozwiązania.

W związku z powyższym wszystkie wymogi w zakresie materiału, z którego wykonany ma być rękaw opisane w pkt. 1.2) Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian, jednocześnie **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych** (zapewniających równoważną jakość oferowanego materiału) **spełniających określone przez Zamawiającego parametry.**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian!!!